



SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE




Rozdzielnica wisząca podtynkowa
wymiary: 575x1047x120mm
klasa ochronności II
klasa szczelności IP40

BILANS MOCY:

- Moc zainstalowana projektowana $P_z=55,7\text{kW}$
- moc szczytowa $P_s=14\text{kW}$
- średni współczynnik wykorzystania urządzeń $k=0,25$
- współczynnik mocy $\cos\varphi=0,93$
- prąd szczytowy : $I_s=21,73\text{A}$

UWAGA:

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa: szybkie wyłączenie napięcia w układzie sieciowym TN-S. W obwodach gniazd ochrona uzupełniająca za pomocą urządzeń różnicowoprądowych o prądzie wyłączenia 30mA

 EKO-DOM projekty budowlane		26-200 Końskie ul. Pocztowa 10 tel. 509 790 955	
inwestor: Gmina Fatków ul. Zamkowa 1a, 26-260 Fatków		Nazwa obiektu: Budynek świetlicy	
Projektował: mgr inż. Tomasz Warzycki upr. bud. w spec. instalacje elektryczne nr ewid. SWK/0124/P00E/13		Adres: Skórnice, gm. Fatków działka nr 418/2	Data: 01.2022
		Stadium: Projekt budowlany	Skala: ---
		Branża: Elektryczna	
		Przedmiot rysunku: Schemat tablicy TE	Nr rys. E-06