

Numer sprawy: ZP.271.6.2017

**Wszyscy  
Wykonawcy**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „**Dobudowa dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków**”

**Pytanie 1:** Czy kablowa linia oświetleniowa wzdłuż DK42 i chodnika w miejscowości Skórnice na odcinku punkt geodezyjny 3 do 14, przebiega w pasie drogowym(działka 707) czy poza nim przez działki osób prywatnych? Z opisu wynika, że tak a z dokumentacji graficznej ewidentnie nie. Co wówczas z projektem organizacji ruchu-bowiem powyższe zabierze sporo czasu i stworzy dodatkowy koszt wykonania.

**Odpowiedź na pytanie 1:**


Trasa linii kablowej oświetlenia ulicznego została zaprojektowana w pasie drogowym drogi krajowej DK42 oraz na działkach prywatnych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca

**Pytanie 2:** Jak projektant przewidział poprowadzenie kabla wzdłuż krawędzi skarpy rowu i obrzeża chodnika w miejscowości Skórnice oraz jak mają być posadowione fundamenty słupów oświetleniowych na skarpie rowu? Chodzi o ich stabilność i sposób ustawienia.

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Zgodnie z projektem budowlanym należy zabudować fundament prefabrykowany o wysokości nie mniejszej niż 150cm. W przypadku zbyt małej stabilności latarni należy fundament prefabrykowany stężyć płytami ustojowymi np.U-130

Powyższe odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany nie wpływają na termin składania ofert

  
**WÓJT**  
*Henryk Konieczny*