



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



GMINA FAŁKÓW
ul.Zamkowa 1A; 26-260 Fałków

Fałków, 2020-11-04

Numer sprawy: ZP.271.15.2020.RPOWŚ7.4

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019. Poz. 1843) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „**Modernizacja boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych w Fałkowie i w Czermnie**”:

Pytanie 8. Proszę o podanie wysokości środków przeznaczonych na te inwestycje.

Odpowiedź: Zgodnie z art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2024 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019. Poz. 1843), kwotę jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zamawiający podaje bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Pytanie 9. Czy Zamawiający przewiduje rozliczenie fakturami częściowymi?

Odpowiedź: Tak. Regulacje w tym zakresie znajdują się w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

Pytanie 10. Czy należy wycenić wykonanie warstwy ET gr 25 mm oraz podbudowę? Czy samo wykonanie natrysku?

Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z projektem. Na boisku w Fałkowie należy wykonać jedynie sam natrysk na istniejącej nawierzchni poliuretanowej. Na bisku w Czermnie należy dodatkowo wykonać Warstwę ET 35 mm bez podbudowy - na istniejącej nawierzchni betonowej.

Pytanie 11. Jaki jest rozstaw otworów do montażu siedzisk na istniejącej metalowej konstrukcji trybun, każdy producent siedzisk posiada inny sposób montażu i inny rozstaw otworów lub podanie producenta który posiada tego typu siedziska do już istniejącej metalowej konstrukcji trybun?

Odpowiedź: Rozstaw otworów mocujących siedziska, mierzony w osi tych otworów wynosi 283mm.

Pytanie 12. W jaki sposób ma być wyczyszczona istniejąca nawierzchnia poliuretanowa zapis w SIWZ "czyszczenie mechaniczne" nie określa czy ma być zdjęta i zutylizowana na koszt Wykonawcy ?

Odpowiedź: Istniejąca nawierzchnia poliuretanowa nie będzie zdjęta ani utylizowana. Zakłada się jedynie konieczność jej mechanicznego, powierzchniowego wyczyszczenia (np. pozamiatanie lub odkurzenie) z uwagi na możliwość pojawienia się zanieczyszczeń, liści lub drobnych, luźnych, gumowych elementów starej warstwy ET a także konieczność przygotowania podłoża do natrysku zgodnie z zaleceniami producenta farby.

Powyższe odpowiedzi na pytania i zmiany nie wpływają na termin składania ofert

/-/ Henryk Konieczny
Wójt Gminy Fałków