



GMINA FAŁKÓW
Ul.Zamkowa 1A; 26-260 Fałków

Numer sprawy: ZP.271.3.2017

Fałków, 2017-07-05

**Wszyscy
Wykonawcy**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz i Starzechowice w gminie Fałków”

Pytanie 1: §1 ust. 6 - Mając na uwadze, że pomiędzy dokumentami, które Zamawiający wymienia we wskazanym ustępie mogą występować sprzeczności, wnosimy o określenie hierarchii dokumentów, zgodnie z którą takie rozbieżności byłyby rozpatrywane.

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający nie zmienia zapisu §1 ust. 6 umowy. W miejscu tym Wykonawca oświadcza jedynie o zapoznaniu się z dokumentami. Hierarchię ważności dokumentów określono w SIWZ w przedmiocie zamówienia, tj.: „Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania opisano w Projekcie budowlanym i STWiORB, oraz pomocniczo w przedmiarach...”

Pytanie 2: Wnosimy o zmianę treści §2 ust. 1 pkt. 1.1:

„Dostarczenie Wykonawcy, w jednym egzemplarzu w formie papierowej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, obejmujących przedmiot niniejszej umowy.”

na następująco:

„Dostarczenie Wykonawcy, w jednym egzemplarzu w formie papierowej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, obejmujących przedmiot niniejszej umowy, wraz ze zgodami właścicieli nieruchomości na wejście w teren, dziennikiem budowy oraz oryginałem pozwolenia na budowę, w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.”

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy na początku jej realizacji jest w przypadku robót kanalizacyjnych tylko formalnością; w praktyce Wykonawca nie przejmuje z tym dniem całego terenu, gdyż nie należy on do Zamawiającego, a przynajmniej nie w pełnym zakresie, gdyż jego część leży na terenie należącym do osób trzecich. Zdarza się, iż wykonawcy kanalizacji nie mogą faktycznie realizować robót na danej działce, gdyż jej właściciel uniemożliwia mu wejście na swój teren. Są to okoliczności niezależne od Wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, lecz faktycznie uniemożliwiające wykonawcy realizację robót, co ma bezpośredni wpływ na termin ich wykonania.

Odpowiedź na pytanie 2: Kopie pozwoleń na budowę znajdują się w załączeniu do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu, natomiast oryginały tych dokumentów znajdować się będą w siedzibie Zamawiającego do wglądu. Zgody właścicieli nieruchomości na wejście w teren zawierają dane osobowe objęte ochroną i będą udostępnione Wykonawcy jedynie na jego wniosek po usunięciu z nich niewrażliwych danych osobowych. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje korekty treści §2 ust. 1 pkt. 1.1 i pkt 1.3 umowy, które otrzymują brzmienie:

1.1 Dostarczenie Wykonawcy, w jednym egzemplarzu w formie papierowej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, obejmujących przedmiot niniejszej umowy i dziennik budowy w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy.

....
1.3 Przekazanie placu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy.

Pytanie 3: Wnosimy o zmianę treści §2 ust. 2 pkt. 2.3 ppkt. c):

„zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obszarze przekazanego placu budowy lub na wyznaczonych ciągach komunikacyjnych przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,”

na następującą:

„zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń naziemnych oraz instalacji i urządzeń podziemnych, które zostały zaznaczone w otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji znajdujących się w obszarze przekazanego placu budowy lub na wyznaczonych ciągach komunikacyjnych przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,”

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za uszkodzenie instalacji/urządzeń, które nie są zaznaczone w przekazanej dokumentacji, pomimo zachowania należytej ostrożności.

Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść §2 ust. 2 pkt. 2.3 ppkt. c) umowy j.w.

Pytanie 4: Wnosimy o zmianę treści §2 ust. 2 pkt. 2.7:

„zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt,”

na następującą:

„zapewnienie dozoru mienia Wykonawcy na terenie robót na własny koszt,”

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu, poprzez szczegółowe określenie, jakie mienie będzie podlegać dozorowi.

W zakresie obowiązków Wykonawcy nie może pozostawać dozór mienia stanowiącego własność np. prywatnych właścicieli nieruchomości, które znajduje się na placu budowy.

Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść §2 ust. 2 pkt. 2.7 umowy j.w.

Pytanie 5: Wnosimy o zmianę treści §2 ust. 2 pkt. 2.13:

„przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych atestów, świadectw (certyfikatów) stwierdzających jakość wbudowanych materiałów;”

na następującą:

„przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych atestów, świadectw (certyfikatów) stwierdzających jakość wbudowanych materiałów, jeśli są dla określonego materiału wydawane;”

To, jakie wyroby podlegają certyfikacji określa na gruncie prawa polskiego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem. W związku z faktem, że zgodnie z w/w Rozporządzeniem nie dla wszystkich materiałów budowlanych wydawane są certyfikaty (a dotyczy to wielu materiałów używanych do kanalizacji, takich jak studzienki, włazy, kanały odwadniające – zgodnie z zał. 1 do Rozporządzenia), zapis umowy w obecnym brzmieniu jest sprzeczny z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść §2 ust. 2 pkt. 2.13 umowy j.w.

Pytanie 6: Wnosimy o zmianę treści §3 ust. 2 pkt. 2.3:

„Zmiana Pracownika wykonującego roboty budowlane dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie Pracownika co najmniej na 3 dni robocze przed zamiarem dokonania zmiany, po uprzednim przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz postanowieniach Umowy.”

na następującą:

„Zmiana Pracownika wykonującego roboty budowlane dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie Pracownika (dotyczy pracowników, którzy wymienieni są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), co najmniej na 3 dni robocze przed zamiarem dokonania zmiany, po uprzednim przedstawieniu i zaakceptowaniu przez

Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz postanowieniach Umowy."

Nakładanie na Wykonawcę obowiązku zgłaszania do Zamawiającego zmiany każdego pracownika wydaje się zbyt daleką ingerencją w obowiązki na niego nakładane. Dlatego też, wnioskujemy o zmianę zapisu, poprzez ograniczenie konieczności zgłaszania zmiany personelu do osób wskazanych w SIWZ (np. Kierownik Budowy).

Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść §3 ust. 2 pkt. 2.3 umowy j.w.

Pytanie 7: Wnosimy o zmianę treści §4 ust. 2 pkt. 2.1:

„przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego,"

na następującą:

„przestojów i opóźnień leżących po stronie przez zamawiającego, w tym brak zgód właścicieli na wejście w teren"

Nie każde opóźnienie i przestój wynika z winy Zamawiającego (np. brak uzyskania stosownych zezwoleń, czy decyzji, lub oczekiwanie na zmiany wykonywane przez projektanta). Ponadto, trakcie realizacji prac mogą zdarzyć się sytuacje, gdzie nie wszyscy właściciele zgodzą się na wykonanie prac na ich terenie.

Odpowiedź na pytanie 7: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści §4 ust. 2 pkt. 2.1 umowy. Zamawiający dysponuje zgodami właścicieli na wejście w teren

Pytanie 8: Wnosimy o zmianę treści §5 ust. 1:

„Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, bez żadnych wad, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia."

na następującą:

„Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, bez żadnych wad istotnych, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia."

Warunkowanie odbioru prac od braku usterek stanowi naruszenie zasady równowagi Stron i współżycia społecznego. Z wzoru umowy wynika, że odbiór następuje na podstawie protokołów odbioru nie zawierającego żadnych wad. Takie rozwiązanie jest sprzeczne z aktualnym orzecznictwem sądów, z którego wynika, iż tylko wady istotne uzasadniają odmowę dokonania odbioru i zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Uznał tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 czerwca 2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007: „ujawnienie wad robót budowlanych nie wpływa na obowiązek inwestora dokonania odbioru robót zgodnie z art. 647 k.c."; wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 20.12.2012r., sygn. akt I ACa 405/12: „Jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru"; wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18.10.2012r. sygn. akt I ACa 1046/12: „Przez wykonanie – oddanie dzieła (odpowiednio robót budowlanych) rozumieć należy taką sytuację, gdy roboty zostały wykonane zgodnie z zakresem przedmiotowym umowy, na co nie ma wpływu ewentualne posiadanie przez dzieło lub wykonane roboty budowlane, nieistotnych wad, usterek i niedoróbek". W świetle powyższego wnoszę o prerogatywę umowy w sposób dostosowujący ją do aktualnego stanu prawnego. Sugerujemy, aby podstawą odmowy dokonania odbioru/rozliczenia robót były wady istotne (tj. uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem), natomiast w przypadku stwierdzenia innych wad, aby odbiór i rozliczenie było dokonywane, natomiast w protokole byłyby wyznaczany termin na usunięcie takich wad. Zamawiający jest zabezpieczony na wypadek uchylania się przez wykonawcę od usunięcia stwierdzonych wad karami umownymi więc z finansowego punktu widzenia zamawiający nie pogarsza swojej pozycji wprowadzając opisane powyżej zmiany.

Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający zmienia treść §5 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie:

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, bez żadnych wad istotnych, potwierdzone protokołem odbioru końcowego dla każdego z etapów zadania. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez zamawiającego jest datą zakończenia realizacji danego etapu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 9: Wnosimy o zmianę treści §5 ust. 2, ust. 3 oraz ust. 5:

„2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym, że odbiór tych robót przez zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 4 dni.

3. Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalą odbiory częściowe, wykonawca każdorazowo zgłosi, a zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

4. ...

5. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 14 dni, licząc od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.”

na następującą:

„2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym, że odbiór tych robót przez zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 2 dni.

3. Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalą odbiory częściowe, wykonawca każdorazowo zgłosi, a zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie w terminie nie dłuższym niż 5 dni od przekazania do odbioru przez Wykonawcę, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót, jeśli są przewidziane w zakresie, w jakim możliwe jest sprawdzenie sprawności na danym etapie prac.

4. ...

5. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 5 dni, licząc od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dnia, licząc od dnia zgłoszenia robót do odbioru.”

Wprowadzenie powyższych zapisów jest niezbędne, aby nie opóźniać realizacji robót w sytuacji, kiedy z jakiegoś względu Inspektor nadzoru nie przystąpi do odbioru prac w określonym terminie, co przy obecnym zapisie uniemożliwia realizowanie dalszych robót, a tym samym grozi przekroczeniem terminu końcowego.

Odpowiedź na pytanie 9: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść §5 ust. 2 i ust 3 umowy j.w. Natomiast treść §5 ust. 5 zostaje bez zmian. Zamawiający bowiem musi mieć czas na powołanie komisji odbiorowej i skuteczne powiadomienie wszystkich stron o terminie czynności odbiorowych.

Pytanie 10: Wnosimy o zmianę treści §5 ust. 12:

„Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to zamawiający odmówi odbioru z winy wykonawcy.”

na następującą:

„Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania (wady istotne), to zamawiający odmówi odbioru z winy wykonawcy.”

Prosimy o zmianę zapisu Umowy zgodnie z wyjaśnieniami z pytania nr 8.

Odpowiedź na pytanie 10: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść §5 ust. 12 umowy j.w.

Pytanie 11: Wnosimy o zmianę treści §5 ust. 13:

„Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

13.1. nadające się do usunięcia, to zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad,

13.2. nie nadające się do usunięcia, to zamawiający może:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 10 niniejszej umowy,
- c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy wykonawcy."

na następującą:

"Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

13.1. istotne i nadające się do usunięcia, to zamawiający może odmówić odbioru i w protokole zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin, technicznie i organizacyjnie uzasadniony, nie krótszy niż 14 dni; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad,

13.2. nieistotne (tj. nie uniemożliwiające korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem) i nadające się do usunięcia, to zamawiający dokona odbioru oraz określi w protokole termin na ich usunięcie, technicznie i organizacyjnie uzasadniony, nie krótszy niż 14 dni, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin podpisania protokołu odbioru z listą wad do usunięcia;

13.3. istotne i nie nadające się do usunięcia, to zamawiający odmówi dokonania odbioru i wezwie wykonawcę do ponownego wykonania wadliwej części przedmiotu umowy w sposób wolny od wad, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin odbioru robót po ich ponownym wykonaniu przez wykonawcę

13.4. nieistotne (tj. nie uniemożliwiające korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem) i nie nadające się do usunięcia to zamawiający dokona odbioru oraz określi w protokole kwotę, o którą żąda obniżenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wystąpienia tych wad, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego."

Prace przewidziane do wykonania stanowią inwestycję tzw. liniową, co oznacza, że wada każdego elementu/zakresu robót może zostać usunięta przez Wykonawcę. Dlatego też, wnosimy o zmianę w/w zapisu. Ponadto wnosimy o doprecyzowanie

Odpowiedź na pytanie 11: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść §5 ust. 13 umowy j.w.

Pytanie 12: Wnosimy o zmianę treści §6 ust. 2:

"Wynagrodzenie zawiera wszystkie przewidywane koszty całości robót z wartością materiałów i urządzeń, w zakresie kompletnym do realizacji robót."

na następującą:

"Wynagrodzenie zawiera wszystkie przewidywane koszty całości robót z wartością materiałów i urządzeń, w zakresie kompletnym do realizacji robót, zgodnie ze złożoną Ofertą"

Odpowiedź na pytanie 12: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść §6 ust. 2 umowy j.w.

Pytanie 13: Wnosimy o zmianę treści §6 ust. 5:

"Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia o część robót, których wykonanie stało się zbędne lub nieuzasadnione z przyczyn ekonomicznych lub gospodarczych. W takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, zgodnie z wyceną poszczególnych pozycji w kosztorysie ofertowym."

na następującą:

"Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia o część robót, których wykonanie stało się zbędne lub nieuzasadnione z przyczyn ekonomicznych lub gospodarczych. W takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, zgodnie z wyceną poszczególnych pozycji w kosztorysie ofertowym, o wartość nie większą niż 10% wartości przedmiotu Umowy"

Uzasadniając naszą prośbę wskazujemy, iż Wykonawca po podpisaniu umowy ponosi „na starcie” szereg kosztów, związanych m.in. z koniecznością zatrudnienia pracowników, wynajmu sprzętu, zakupu materiałów, utrzymywania zaplecza itp. Koszty te zostały uwzględnione w zaproponowanym w ofercie wynagrodzeniu Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiającego do dowolnego zmniejszenia zakresu Umowy rodzi obawy, że Wykonawca może ponieść liczne straty, np. w sytuacji, gdy wcześniej zakupił materiały, których potem nie wbuduje, w związku ze zmniejszeniem zakresu robót, jak również, z uwagi na fakt, iż ponoszone przez niego koszty pośrednie budowy (nadzór, ochrona, media, itp.) mogą nie zostać w całości pokryte, jeśli wyłączenie robót będzie zbyt duże.

Odpowiedź na pytanie 13: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści §6 ust. 5 umowy. Jeśli jakkolwiek roboty będą zbędne lub nieuzasadnione z przyczyn ekonomicznych lub gospodarczych to zostaną one ograniczone bez względu na ich wielkość.

Pytanie 14: Wnosimy o zmianę treści §7 ust. 4 i ust. 5:

„4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.”

na następującą:

„4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad istotnych . Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie może zostać potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.”

Zabezpieczenie nie może stać się „własnością Zamawiającego”. Zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia w celu pokrycia kosztów zastępczego wykonania bądź innych tytułów. Ponadto stwierdzamy, iż niezgodne z przytoczoną już wcześniej argumentacją, jest wstrzymanie płatności za prace, które mają wady nieistotne.

Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść §7 ust. 4 umowy j.w.

Treść §7 ust. 5 umowy zostaje zmieniona i otrzymuje brzmienie:

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia Zamawiający wykorzysta wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy do pokrycia kosztów zgodnego z umową wykonania robót w tym kosztów ewentualnego wykonania zastępczego i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

Pytanie 15: Wnosimy o zmianę treści §8 ust. 2:

„Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu robót.”

na następującą:

„Faktury częściowe wystawiane będą w okresach miesięcznych, po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu robót.”

Prosimy o wprowadzenie zapisu, który umożliwi Wykonawcy planowanie przychodów, poprzez dodanie okresu rozliczeniowego, po którym będzie możliwe wystawienie faktur za dany element wykonanych prac.

Odpowiedź na pytanie 15: Zamawiający wyjaśnia, iż zadanie obejmuje 2 etapy i rozliczenie robót odbywać się będzie fakturą końcową lub fakturami częściowymi za wykonanie odrębnie każdego z dwóch etapów robót. Zamawiający doprecyzowuje zapisy §8 umowy ust 2 i ust 3, które otrzymują postać:

2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu etapu robót.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową za roboty wykonane w 2 etapie zadania lub za całość robót, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10 % wartości zamówienia.

Pytanie 16: Wnosimy o zmianę treści §9 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 6, ust. 7 oraz ust. 8:

„2. Wykonawca udziela zamawiającemu - miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich obiektów budowlanych,

będących przedmiotem odbioru.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

4. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

5. ...

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

7. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą odbioru przez Zamawiającego prac związanych z usuwaniem wad.

8. Komisyjny przegląd gwarancyjny powinien odbyć się co najmniej raz na 3 miesiące przed upływem okresu gwarancji."

na następującą:

„2. Wykonawca udziela zamawiającemu - miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy oraz 36 miesięczny okres gwarancji na urządzenia , licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie danego etapu robót, będącego przedmiotem odbioru

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego lub w terminie technologicznie i organizacyjnie uzasadnionym. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

4. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym zawinione przez Wykonawcę, Wykonawca usunie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia Zamawiającego lub w terminie technologicznie i organizacyjnie uzasadnionym.

5. ...

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, lub w terminie technologicznie i organizacyjnie uzasadnionym , to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

7. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą odbioru przez Zamawiającego prac związanych z usuwaniem wad.

8. Komisyjny przegląd gwarancyjny powinien odbyć się co najmniej na 3 miesiące przed upływem okresu gwarancji."

Powyższa zmiana wynika z treści §4 ust. 1 , gdzie Zamawiający ustalił II etapy wykonania prac. Przyjęcie rozpoczęcia biegu okresu gwarancji i rękojmi od zakończenia obu etapów jest w naszej opinii okresem zbyt długim.

Ponadto należy zauważyć, iż nie zawsze usunięcie usterki jest możliwe w terminie 14 dni, gdyż w wielu sytuacjach termin usunięcia wad/usterek zależny jest od dostępności materiałów/urządzeń, które nie są dostępne „od ręki” na rynku.

W zakresie ustępu 8, prosimy o doprecyzowanie zapisu, gdyż jego pierwotne brzmienie powoduje wątpliwości interpretacyjne, w zakresie częstości przeglądów gwarancyjnych.

Odpowiedź na pytanie 16: Zamawiający doprecyzowuje zapisy §9 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 6, ust. 7 oraz ust. 8 umowy, które otrzymują postać:

„2. Wykonawca udziela zamawiającemu - miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie danego etapu robót, będącego przedmiotem odbioru

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego lub w terminie technologicznie i organizacyjnie uzasadnionym. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

4. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym zawinione przez Wykonawcę, Wykonawca usunie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia Zamawiającego lub w terminie technologicznie i organizacyjnie uzasadnionym.

5. ...

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od

daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, lub w terminie technologicznie i organizacyjnie uzasadnionym, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

7. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą odbioru przez Zamawiającego prac związanych z usuwaniem wad.

8. Komisyjny przegląd gwarancyjny powinien odbyć się w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem okresu gwarancji.

Pytanie 17: Wnosimy o zmianę treści §10 ust. 2 pkt 2.1 a) oraz b):

„2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

2.1 Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za:

a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0.1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, naliczane od niezrealizowanej części zamówienia o której mowa w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy, oraz 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w terminie zakończenia zadania o którym mowa w §4.

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% całości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad,”

na następującą:

„2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

2.1 Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za:

a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0.1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, w terminie zakończenia zadania o którym mowa w §4.

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% całości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad,”

Aby zachować chociaż iluzję równowagi stron, prosimy więc o zmniejszenie wysokości kar umownych. Ponadto zaznaczamy, iż przedmiot umowy stanowi całość, a Zamawiający w trakcie realizacji prac nie ponosi szkody z tytułu ewentualnego opóźnienia realizacji prac. Dlatego też, naliczanie kar w trakcie realizacji prac będzie stanowić dla Wykonawcy dodatkowe obciążenie, co w rezultacie może spowodować przesunięcie terminu zakończenia robót.

Odpowiedź na pytanie 17: Zamawiający precyzuje zapisy lecz nie wyraża zgody na zmniejszenie wartości kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania, gdyż wysokość kar ma za zadanie motywować Wykonawcę do terminowego wykonania zadania, które jest warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania.

Zamawiający doprecyzowuje zapisy treści §10 ust. 2 pkt 2.1 a) oraz b) umowy, które otrzymują postać:

a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w terminie zakończenia zadania o którym mowa w §4.

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% całości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad,

Pytanie 18: Wnosimy o zmianę treści §10 ust. 2 pkt 2.2 a):

„2.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

a) zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0.1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w art. 2 ust. 1.3.”

na następującą:

„2.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

a) zwłokę w przekazywaniu terenu budowy, brak przekazania zgód właścicieli na wejście w teren, bądź nie przekazanie dziennika budowy, w terminach o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 1.1, w wysokości 0.1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w art. 2 ust. 1.3.”

Wnosimy o doprecyzowanie okoliczności, w których Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia kar umownych.

Odpowiedź na pytanie 18: Zamawiający doprecyzowuje zapisy §10 ust. 2, pkt 2.2a umowy, które otrzymują postać:

2.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

a) zwłokę w przekazywaniu terenu budowy, bądź dziennika budowy, w terminach o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1.1 i pkt 1.3 w wysokości 0.1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki

Pytanie 19: Wnosimy o zmianę treści §12 ust. 2 pkt 2.2:

„nastąpi ograniczenie przedmiotu umowy przez Zamawiającego,”

na następującą:

„nastąpi ograniczenie przedmiotu umowy przez Zamawiającego, zgodnie z treścią §6 ust. 5 Umowy”

Odpowiedź na pytanie 19: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść §12 ust. 2 pkt 2.2 umowy j.w.

Pytanie 20: Wnosimy o zmianę treści §13 ust. 1 pkt. 1.3, pkt. 1.4 oraz pkt. 1.5:

„1.3 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,

1.4. wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie,

1.5. wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc”

na następującą:

„1.3 zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku wykonawcy,

1.4. wykonawca nie rozpoczął robót z przyczyn zawinionych przez wykonawcę oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie, pomimo wyznaczonego terminu na ich wznowienie nie krótszego niż 7 dni od wezwania,

1.5. wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc, pomimo wyznaczonego terminu na ich wznowienie nie krótszego niż 7 dni od wezwania”

Odpowiedź na pytanie 20: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść §13 ust. 1 pkt. 1.4 oraz pkt. 1.5 umowy j.w. Zapis treści w §13 ust. 1 pkt. 1.3 Zamawiający pozostawia bez zmian.

Pytanie 21: Wnosimy o zmianę treści §13 ust. 1 pkt. 2.1

„zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,”

na następującą:

„zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,”

Możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 3 miesięcy od braku płatności od Zamawiającego, stanowi naruszenie zasad współżycia społecznego. Stwierdzamy, iż termin zakończenia Umowy przypada na 15.10.2018r., dlatego też proponowana zmiana, skracająca możliwość odstąpienia przez Wykonawcę przy braku płatności od Zamawiającego ma swoje uzasadnienie.

Odpowiedź na pytanie 21: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść §13 ust. 2 pkt. 2.1 umowy j.w

Pytanie 22: Wnosimy o zmianę treści §15 ust. 2:

„Zakres przedmiotu umowy, który realizowany będzie z udziałem następujących Podwykonawców obejmuje: Pozostały zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona samodzielnie.”

na następującą:

„Zakres przedmiotu umowy, który realizowany będzie z udziałem następujących Podwykonawców obejmuje:, lub Podwykonawców zgłoszonych z godnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo zamówień publicznych. Pozostały zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona samodzielnie.”

Wnosimy o umożliwienie wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Odpowiedź na pytanie 22: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść §15 ust. 2 umowy j.w

Pytanie 23: Wnosimy o zmianę treści §15 ust. 11:

„Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach i w następującej wysokości:

- a) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,*
- b) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - 5% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie,*
- c) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie,*
- d) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, po zgłoszeniu przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu - 5% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie.”*

na następującą:

„Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach i w następującej wysokości:

- a) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie z Podwykonawcą, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,*
- b) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - 5% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie z Podwykonawcą,*
- c) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie z Podwykonawcą,*
- d) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, po zgłoszeniu przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu - 5% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie z Podwykonawcą.”*

Przytoczone w oryginalnej treści Umowy kary dotyczące umów z Podwykonawcami są rażąco wygórowane, gdyż odnoszą się do całości wynagrodzenia z umowy. Kary powinny być adekwatne do przewinień, dlatego też wnioskujemy o ich zmniejszenie.

Odpowiedź na pytanie 23: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść §15 ust. 11 umowy j.w

Pytanie 24: Proszę o odpowiedź kto (Zamawiający czy Wykonawca) będzie ponosił opłaty z tytułu prowadzenia nadzoru i ewentualnych badań archeologicznych. Opis Przedmiotu Zamówienia (punkt 5 Obowiązki Wykonawcy) nie reguluje tej kwestii. Jeśli koszty w/w ma pokryć Wykonawca proszę o udzielenie wyjaśnienia następujących kwestii:

- zgodnie z pismem IA5152, 115.2016 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w trakcie robót budowlanych niezbędne będzie zapewnienie badań w formie nadzoru archeologicznego prac ziemnych. Sformułowanie „zapewnienie badań w formie nadzoru archeologicznego” jest nieprecyzyjne, gdyż oddzielną kwestią jest prowadzenie nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi, a oddzielną prowadzenie badań (wyprzedzających lub opisujących wykopaliska). Również wynagrodzenie dla uprawnionego archeologa jest zależne od charakteru prac. Proszę o określenie, które koszty powinien ponosić wykonawcy
- proszę określić zakres odcinków kanalizacji (podać numery studni), które będą podlegały nadzorowi archeologicznemu, gdyż długość odcinków objętych nadzorem ma wpływ na wysokość wynagrodzenia archeologa

Odpowiedź na pytanie 24: Opłaty z tytułu prowadzenia nadzoru i ewentualnych badań archeologicznych ponosić będzie Zamawiający

Pytanie 25: Proszę o odpowiedź kto (Zamawiający czy Wykonawca) będzie ponosił opłaty z tytułu wykonania przejść siecią kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w terenie zamkniętym PKP. Opis Przedmiotu Zamówienia (punkt 5 Obowiązki Wykonawcy) nie reguluje tej kwestii.

Odpowiedź na pytanie 25: Opłaty za umieszczenie i pozostawienie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie zamkniętym PKP zapłaci Zamawiający. Ewentualne opłaty z tytułu wykonania przejścia przez teren PKP poniesie Wykonawca

Pytanie 26: Prosimy o uzupełnienie SIWZ o uzgodnienia i warunki wykonania przejść siecią kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w terenie zamkniętym PKP

Odpowiedź na pytanie 26: Zamawiający w załączeniu udostępnia uzgodnienia i warunki przejść siecią kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w terenie zamkniętym PKP

Pytanie 27: Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (punkt 5 Obowiązki Wykonawcy) Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa dróg gminnych w związku z realizacją Kontraktu, ani za umieszczenie kanalizacji w pasie dróg gminnych.

Odpowiedź na pytanie 27: Zamawiający potwierdza brak pobierania opłat za zajęcie pasa dróg gminnych

Pytanie 28: Prosimy o potwierdzenie, że należy stosować rury PVC lite typ S SDR34 SN8 (wątpliwość budzi parametr S 16,7, który nie występuje w normie dotyczącej rur PVC dla kanalizacji grawitacyjnej)

Odpowiedź na pytanie 28: Zamawiający potwierdza konieczność stosowania rur PVC litych typ S SDR34 SN8.

Pytanie 29: W części opisowej projektu architektoniczno - budowlanego dla obydwu miejscowości jest zapis „W rejonie, gdzie w podłożu projektowanej kanalizacji wystąpiły skały piaskowce, dla wykonania wykopów należy przewidzieć zaangażowanie ciężkiego sprzętu udarowego - młotów pneumatycznych”, również w Przedmiarze robót dla zadania Wąsosz jest pozycja nr 10, Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach w gruncie kat. V-VI dodatek za grunt skalisty.

Analiza dokumentacji geologicznej nie potwierdza występowania gruntów skalistych na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej. W związku z faktem, że załączona dokumentacja jest wewnętrznie sprzeczna proszę odpowiedzieć, czy na trasie projektowanej kanalizacji występują grunty skaliste i czy odpajanie skał należy przyjąć do wyceny przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 29: Zamawiający informuje, że z uwagi na rozbieżność opisu architektoniczno - budowlanego z opinią geotechniczną należy uwzględnić prace budowlane prowadzone w gruntach zgodnych z "Opinią geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego". Z uwagi na zmienność litologiczną gruntów podłoża oraz rozpoznanie terenowe (informacje od właścicieli działek) istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnych skał piaskowych.

Pytanie 30: Prosimy o potwierdzenie, że Kontraktem nie jest objęte wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, (Dokumentacja projektowa dotycząca przyłączy jest częścią SIWZ)

Odpowiedź na pytanie 30: Zamawiający potwierdza, że zadanie nie obejmuje wykonania przyłączy kanalizacyjnych

Pytanie 31: Na profilach kanalizacyjnych kolektorów występuje „Rękaw foliowy” np. na odcinku A50-A51 kanalizacji Starzechowice. Brak jest informacji na temat technologii i parametrów technicznych wykonania tych robót. Proszę o uzupełnienie w/w informacji, aby umożliwić wykonawcy właściwą wycenę

Odpowiedź na pytanie 31: Rękawy foliowe zastosowano w sąsiedztwie studni wodociągowych jako dodatkowe zabezpieczenie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przed rozszczelnieniem. Sposób wykonania: rękaw foliowy termokurczliwy nasunąć na rurę przewodową i za pomocą ogrzania źródłem ciepła doprowadzić do bezpośredniego połączenia foli z rurą. Należy zwrócić szczególną uwagę na staranność wykonania rękawów foliowych na połączeniach rur przewodowych.

Pytanie 32: Czy Zamawiający dopuszcza pełnienie obowiązków kierownika budowy i kierownika robót przez jedną osobę ?

Odpowiedź na pytanie 32: Tak

Powyższe odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany nie wpływają na termin składania ofert

Z up. WÓJTA GMINY

Zdzisław Skiba
ZASTĘPCA WÓJTA